

EGC Energie- und Gebäudetechnik Control GmbH & Co. KG  
 Auf der Hül 191  
 52068 Aachen  
 02 41-9 68 99-0  
 02 41- 9 68 99-75  
 www.egc-fm.de



## Strukturdaten zum 31.12.2022

Name Grundzuständiger MSB EGC Energie- und Gebäudetechnik Control GmbH & Co. KG

Ansprechpartner für Netzzugangsfragen 07 91-4 01-8908

Entnommene Jahresarbeit	Stichtag / Zeitraum	Wert	Einheit
Niederspannung	31.12.2022	49.677.020	kWh
Umspannung Mittel-/Niederspannung	31.12.2022	5.563.553	kWh
Mittelspannung	31.12.2022	4.265.232	kWh

Anzahl der Entnahmestellen	Stichtag / Zeitraum	Wert	Einheit
Anzahl der Entnahmestellen Niederspannung	31.12.2022	1.839	Stück
Anzahl der Entnahmestellen Mittel-/ Niederspannung	31.12.2022	3	Stück
Anzahl der Entnahmestellen Mittelspannung	31.12.2022	5	Stück

Anzahl der Entnahmestellen	Stichtag / Zeitraum	Wert	Einheit
mit ¼ h RLM oder Zählerstandsmessung	31.12.2022	281	Stück
sonstige Entnahmestellen	31.12.2022	1.566	Stück

	Stichtag / Zeitraum	Wert	Einheit
Anzahl der Trafos	31.12.2022	89	Stück
Installierte Leistung	31.12.2022	76.560	kVA

	Stichtag / Zeitraum	Wert	Einheit
Stromkreislänge Niederspannung	31.12.2022	3,403	km
Stromkreislänge Mittelspannung	31.12.2022	2,585	km